



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: 1035-CPR-ES067444

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

SECCIONES DE CONDUCTOS PARA CONTROL DE HUMOS

Según la norma:

EN 12101-7:2011

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa:	METALÚRGICAS TORRENS, S.A.
Con domicilio Social:	GREMÍ BOTERS, 31 - POL. IND. SON CASTELLÓ 07009 - PALMA DE MALLORCA (ISLAS BALEARES)
En la/s planta/s de fabricación:	GREMÍ BOTERS, 31 - POL. IND. SON CASTELLÓ 07009 - PALMA DE MALLORCA (ISLAS BALEARES)

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada.

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial:	20 / 10 / 2015
Fecha de actualización:	19 / 10 / 2024
Fecha de caducidad:	19 / 10 / 2027



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 - Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO nº: 1035-CPR-ES067444

Fecha: 20 / 10 / 2015

Marca y modelo: *TORRENS M001*

Clasificación: *E₆₀₀ 120 h_o 500 single*

Material y espesores: *Acero galvanizado 0,8 mm*

Descripción de las uniones:

Unión longitudinal: Cierre tipo SNAP LOCK

Unión transversal: Cierre tipo FLAROM

Dimensiones máximas: *Hasta (ancho) 1250 mm x (alto) 1000 mm*

Forma de presentación: *Sección abierta semi - elaborada*



Mónica Botas
Directora de Certificación

